



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПЕЧОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОТДЕЛ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
И НАДЗОРУ ЗА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМИ СООРУЖЕНИЯМИ

ул. Советская, д. 67, Сыктывкар, Республика Коми, 167000, тел: 8(8212)20-62-92, факс: 8(8212)20-62-87
E: mail: priem@pech.gosnadzor.ru, Web Site: http://www.pech.gosnadzor.ru
ОКПО 02844216, ОГРН 1021100813799, ИНН/КПП 1103001093/110101001

ПРЕДПИСАНИЕ № 25-06/19-15

г.Инта

“ 30” марта 2018 г.

(наименование населенного пункта)

(число, месяц, год)

Руководителю заведующему МБДОУ «Детский сад №19 «Василек»
(полное наименование организации) (инициалы и фамилия руководителя)

Мной, государственным инспектором отдела по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского управления Федоренковой С.Н.
(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) согласно распоряжения руководителя Печорского управления Ростехнадзора № 198 от 19.02.2018
(наименование, номер и дата документа явившегося основанием для проведения проверки, с указанием органа, издавшего документ)

в присутствии не требуется
(должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

проверки соблюдения обязательных требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

По результатам проведенной проверки составлен акт проверки № 25-06/19-15 от 30.03.2018, на основании которого предписывается:

№№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения Предписываемые мероприятия
1	Не назначен распорядительным документом по Учреждению ответственный за электрохозяйство, в обязанности которого входят проведение расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и осуществление контроля за ее расходованием.	1.2.3., 1.2.7., 1.2.6.ПТЭЭП.	25.05.2018
2	Не назначен распорядительным документом по Учреждению ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, в обязанности	п. 2.1.2., 2.2.5. ПТЭТЭ.	25.05.2018

	которого входят функции рациональной эксплуатации тепловых энергоустановок.		
3	Распорядительным документом по Учреждению (приказ от 12.01.2018 № 6) назначен ответственный за электрохозяйство Учреждения – завхоз и его заместитель кладовщик, которые не являются электротехническим персоналом и не проходили проверку знаний в комиссии органов государственного энергетического надзора.	п. 1.2.3.,1.2.7.,1.4.28. , ПТЭЭП	25.05.2018
4	Распорядительным документом по Учреждению (приказ от 12.01.2018 № 6) назначен ответственный за теплоснабжение Учреждения – завхоз и его заместитель кладовщик, которые не являются управленческим персоналом и специалистами Учреждения и не проходили проверку знаний в комиссии органов государственного энергетического надзора.	п. 2.1.2., 2.2.2., 2.3.20 ПТЭТЭ.	25.05.2018
5	В должностной инструкции завхоза Учреждения (утвержденной 29.12.2013), работника – ответственного за тепловое хозяйство учреждения, отсутствует ряд обязанностей согласно п. 2.2.5. ПТЭТЭ, в том числе не отражены функции рациональной эксплуатации тепловых энергоустановок.	п. 2.2.5. ПТЭТЭ.	25.05.2018
6	В должностной инструкции завхоза Учреждения (утвержденной 29.12.2013), ответственного за электрохозяйство Учреждения, отсутствует ряд обязанностей согласно п. 1.2.6. ПТЭЭП, в том числе организация проведения расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и осуществление контроля за ее расходованием.	п. 1.2.6. ПТЭЭП.	25.05.2018
7	Учреждением не предоставлены технологические схемы индивидуальных тепловых пунктов объектов Учреждения: зданий детского сада и хозяйственного корпуса, утвержденные ответственным лицом.	п. 2.8.3. ПТЭТЭ.	25.05.2018
8	Не предоставлены разработанные и утвержденные технические паспорта тепловых пунктов с информацией об установке приборов контроля и учета объектов Учреждения: здания детского сада и хозяйственного корпуса.	п. 9.1.5., Приложение № 6 ПТЭТЭ.	01.06.2018
9	Не предоставлены акты ввода в эксплуатацию в отопительный период 2017-2018 г.г. приборов учета тепловой энергии и ГВС, установленные на объектах Учреждения: здания детского сада и хозяйственного корпуса.	п. 9.1.1,9.1.43 ПТЭТЭ; ч. 1,2 статья 13 Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении; п.58, п.60 Правил коммерческого учета тепловой	25.05.2018

		энергии, теплоносителя.	
10	В Учреждении не выполняется проверка соответствия электрической схемы фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке. В схеме (утвержденной главным энергетиком 13.04.2016) не указана третья точка поставки электрической энергии: номер, тип, класс точности электросчетчика и сети, проложенные до здания хозяйственного корпуса. Однако в договоре энергоснабжения от 22.01.2018 три точки поставки электрической энергии: две точки поставки - здание детского сада и 1 точка поставки - здание хозяйственного корпуса.	п. 1.5.18, 1.8.5. ПТЭЭП.	25.05.2018
11	Учреждением не представлена форма отчетности о ходе реализации к Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения: отчет о реализации мероприятий программы энергосбережения (приложение №5).	части 1., 1.2. статьи 25, пункта 11 статьи 6 Федерального закона №261-ФЗ «Об энергосбережении»; п. 1., п. 7 Приложения № 5 Приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 398; п. 1.2.2., 1.2.6. ПТЭЭП.	25.05.2018

Перечень сокращенных названий нормативно-технической документации.

1. №261-ФЗ «Об энергосбережении» - Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 23.11.2009 № 261-ФЗ.
2. ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Министерства энергетики РФ 13.01.2003 № 6 (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 22.01.2003 № 4145).
3. ПТЭТЭ - «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ 24.03.2003, № 115 (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 02.04.2003 № 4358).
4. Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.03.2016.

На основании Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 407 "Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза" и в соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401 (с изменениями) и ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с пунктом 6.6.

Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401,

заведующему МБДОУ «Детский сад №19 «Василек» Сидор Н.М.

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя юр. лица)


предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки. Информацию о выполнении предписания представить в письменном виде не позднее трех рабочих дней с момента наступления срока устранения нарушения (столбец 4) по адресу: 169841, Республика Коми, г. Инта, ул. Куратова, дом 70, кабинет № 9, телефон 8(82145)3-13-26; факс 3-14-20, отдел по энергетическому надзору и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского управления в г. Инте fedorenkova@pech.gosnadzor.ru

Руководитель Печорского управления Ростехнадзора тел. 8(8212) 20-35-16, 20-62-76, приемная в г. Сыктывкар 8(8212) 20-25-53, 20-62-77, priem@pech.gosnadzor.ru

куда, кому, срок и порядок предоставления)

Предписание выдал

Государственный инспектор



Федоренкова С.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

заведующий МБДОУ «Детский сад №19 «Василек»

(должность руководителя организации)

(подпись)

Сидор М.Н.

(расшифровка подписи)

« 30 » марта 2018 г.

(дата)